

1 Introduzione

Il giorno 22/01/2019 è stato effettuato un sopralluogo presso le sedi di:

- Scuola Primaria e Secondaria di primo grado “Lincoln”;
- Scuola Primaria e Secondaria di primo grado “Bauer”;
- Scuola dell’Infanzia “Collodi”.

Si ricorda che presso i plessi scolastici dovrà essere presente la seguente documentazione:

2 Elenco documenti da mantenere a disposizione in tutti i plessi scolastici

➤ Attestati relativi alla formazione generale e specifica di tutti i lavoratori (indipendentemente dalla forma contrattuale) sulla base di quanto previsto dagli accordi stato regione del 21 Dicembre 2011. Art. 37 D.Lgs 81/08.
➤ Attestati in materia di primo soccorso: devono essere presenti un numero adeguato di addetti al primo soccorso formati con cadenza triennale ai sensi del D.M 388/03. ➤ Si specifica che il numero di addetti incaricati al primo soccorso deve essere adeguato a garantire la presenza di addetti durante l’intero orario di lavoro. ➤ Mantenere sempre a disposizione le formali lettere di nomina degli incaricati
➤ Attestati in materia prevenzione incendi: devono essere presenti un numero adeguato di addetti formati in materia prevenzione incendi. Si precisa che la formazione in materia di prevenzione incendi deve essere aggiornata periodicamente. (come da normativa non è stabilita una scadenza periodica). ➤ Mantenere sempre a disposizione le formali lettere di nomina degli incaricati
➤ Piano di emergenza delle strutture.
➤ Planimetrie e planimetrie di emergenza.
➤ Lettera di consegna formale dei dispositivi di protezione individuale.

3 Elenco documenti da avere a disposizione secondo il D. lgs 81/08

➤ Agibilità.
➤ Certificato di rispondenza alla normativa vigente in materia prevenzione incendi (DPR 151/2011)
➤ Collaudo statico o certificato di staticità dell'edificio.
➤ Certificato di rispondenza alla normativa antisismica, ai sensi di quanto disposto dalle NTC 08 e normative vigenti.
➤ Documentazione attestante l'assenza di amianto nella struttura.
➤ Certificati di conformità degli impianti antincendio, elettrico, gas, idrotermosanitario.
➤ Relazione tecnica relativa all'installazione di impianto termico e verbale di collaudo.
➤ Dichiarazione di conformità impianti termici e per la preparazione di acqua calda sanitaria (controllo e manutenzione degli impianti e dell'efficienza energetica). Libretto d'impianto.
➤ Denuncia dell'impianto di messa a terra e verbali delle verifiche periodiche.
➤ Denuncia delle installazioni dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e verbali delle verifiche periodiche, o relazione tecnica di auto protezione.
➤ Contratto di manutenzione mezzi antincendio (verifiche agli estintori, alle manichette etc.) registro dei controlli periodici. Previsti dal D.lgs 81/08 e dal DM 10/03/98. Attestazione verifica dispositivi di apertura lungo le vie di esodo, porte e portoni tagliafuoco.
➤ Contratto di manutenzione e verbali di verifiche periodiche luci di emergenza.
➤ Tendaggi: attestazione relativa alle caratteristiche obbligatoriamente ignifughe degli stessi. Si ricorda che tutti i tendaggi all'interno dei plessi scolastici devono essere certificati come "ignifughi": è pertanto necessario reperire tale certificazione o provvedere alla sostituzione di quelli non certificati con altri aventi tale caratteristica.
➤ Pur non essendo un obbligo espressamente richiesto dalla normativa si consiglia di effettuare un'indagine in merito alla qualità dell'acqua erogata attraverso i servizi igienici.
➤ Eventuale dichiarazione di conformità e manutenzione periodica impianti di aereazione e climatizzazione degli ambienti di lavoro.
➤ Contratto di manutenzione Ascensori e/o montacarichi con relativa manutenzione periodica



**ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"BALILLA PAGANELLI"**
**Rapporto di sopralluogo - D.Lgs 81/08 ad integrazione
del documento di valutazione dei rischi.**

**Data
Sopralluogo:
22/01/2019**

4 Gestione Emergenza

Adempimento	Attività
Verifica/Redazione Piano emergenza coordinato	Verifica presenza e eventuale aggiornamento
Consegna del documento alle società appaltatrici	Verifica della consegna ed eventuale confronto con le società appaltatrici durante la riunione di coordinamento.
Elenco degli addetti alla gestione delle emergenze antincendio	Verifica presenza relativa nomina e Copia degli Attestati conformi al DM 10/30/98.
Elenco degli addetti alla gestione delle emergenze di primo soccorso	Verifica presenza nomina e Copia degli Attestati conformi al DM 388/03.
Planimetrie	Verificare presenza e aggiornamento
Incontro con la squadra di emergenza	Breve informativa e confronto con la squadra di emergenza.
Prova di evacuazione coordinata	Coinvolgimento di tutte le attività presenti e organizzazione prova di evacuazione.

5 Gestione Appalti

Consegna DUVRI e informativa sui rischi alle società appaltatrici	Redazione DUVRI e informativa sui rischi da consegnare alle società appaltatrici.
---	---

Consulenza e formazione | Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi.



Milano
Viale Jenner, 38
20159 - Milano
info@frareg.com
Tel +39.02.6901.0030
Fax +39.02.6901.8460

Roma
Piazza Marconi, 15
00144 - Roma
roma@frareg.com
Tel +39.06.9291.7651
Fax +39.06.4522.7124

Bologna
Via Ferrarese, 3
40128 - Bologna
bologna@frareg.com
Tel +39.051.082.7375
Fax +39.051.376.4184

Ente di formazione
accreditato dalla regione
Lombardia per attività di
formazione superiore e di
formazione continua

6 Segnalazioni

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO "LINCOLN"

Segnalazione	Foto
<p>Linoleum: obbligatorio garantire l'assenza di amianto all'interno di tale tipologia di pavimentazione.</p> <p>Si ricorda che la pavimentazione deve essere piana e regolare in ogni suo punto al fine di ridurre al massimo il rischio caduta da inciampo.</p>	
<p>Si ricorda che tutte le uscite di emergenza devono essere dotate di idonea cartellonistica indicante il percorso d'esodo.</p>	
<p>Si ricorda che tutti i quadri elettrici presenti devono essere adeguatamente segnalati mediante cartellonistica indicante il pericolo folgorazione e il divieto di utilizzare acqua in caso di incendio.</p>	
<p>Necessario fissare tutti gli armadi e gli scaffali presenti a parete o a pavimento.</p>	
<p>Implementare la segnaletica all'interno del plesso: Segnaletica d'emergenza, segnaletica presenza presidi antincendio e di primo soccorso, cartellonistica per indicare la presenza Quadro Elettrico</p>	
<p>Fissare in prossimità degli ascensori/montacarichi il cartello di vietato utilizzare in caso di incendio</p> 	

Consulenza e formazione | Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi.



Milano
Viale Jenner, 38
20159 - Milano
info@frareg.com
Tel +39.02.6901.0030
Fax +39.02.6901.8460

Roma
Piazza Marconi, 15
00144 - Roma
roma@frareg.com
Tel +39.06.9291.7651
Fax +39.06.4522.7124

Bologna
Via Ferrarese, 3
40128 - Bologna
bologna@frareg.com
Tel +39.051.082.7375
Fax +39.051.376.4184

Ente di formazione
accreditato dalla regione
Lombardia per attività di
formazione superiore e di
formazione continua

<p>Mantenere sempre tutti i presidi antincendio ben visibili e facilmente raggiungibili; Provvedere a ripristinare eventuale segnaletica danneggiata;</p>	
<p>Si ricorda di mantenere in efficienza la cassetta di primo soccorso con verifiche periodiche del contenuto</p>	
<p>Sostituire la segnaletica del "Vietato fumare" con la segnaletica indicante il responsabile o il delegato alla vigilanza e la relativa sanzione.</p> 	
<p>Proteggere tutte le prese accessibili ai bambini</p>	
<p>Provvedere a ripristinare eventuale segnaletica danneggiata; Ripristinare l'integrità delle cassette a muro degli idranti</p>	
<p>Si segnala la necessità di eliminare le scale non a norma (non certificate EN 131) e nel mentre interdirne l'utilizzo. Si specifica che è vietato l'utilizzo delle stesse per altezze superiori ai 2mt di altezza (il piede non deve superare l'altezza indicata). Si specifica che le stesse non possono essere utilizzate senza l'utilizzo di scarpe chiuse con suola antiscivolo. Scale portatili: tutte le scale portatili devono essere rispondenti alla normativa vigente. In particolare tutte le scale portatili utilizzabili devono essere rispondenti alle linee guida di riferimento:</p>	

Consulenza e formazione | Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi.



Milano
Viale Jenner, 38
20159 - Milano
info@frareg.com
Tel +39.02.6901.0030
Fax +39.02.6901.8460

Roma
Piazza Marconi, 15
00144 - Roma
roma@frareg.com
Tel +39.06.9291.7651
Fax +39.06.4522.7124

Bologna
Via Ferrarese, 3
40128 - Bologna
bologna@frareg.com
Tel +39.051.082.7375
Fax +39.051.376.4184

Ente di formazione
accreditato dalla regione
Lombardia per attività di
formazione superiore e di
formazione continua

<ul style="list-style-type: none"> - UNI EN 131-1: 2007 - Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali. - UNI EN 131-2: 2010 - Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura. - UNI EN 131-3: 2007 - Scale - Parte 3: Istruzioni per l'utilizzatore. - UNI EN 131-4: 2007 - Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere. - UNI EN 131-7: 2013 - Scale - Parte 7: Scale mobili con piattaforma. - UNI EN 14183: 2004 - Sgabelli a gradini. 	
<p>In alcune aree del plesso sono presenti evidenti e preoccupanti rotture del soffitto. Ripristinare l'integrità e la stabilità della struttura il prima possibile</p>	
<p>Installare e/o ripristinare le protezioni sui termoarredi</p>	
<p>Secondo l'Allegato IV D.Lgs 81/08 le rampe di scale delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano</p>	
<p>Posizionare in ogni aula e nelle aree comuni (vicino ad ascensori, scale, corridoi, luogo di ritrovo o comunque in tutti i luoghi strategici e vicino a fonti</p>	

Consulenza e formazione | Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi.



Milano
Viale Jenner, 38
20159 - Milano
info@frareg.com
Tel +39.02.6901.0030
Fax +39.02.6901.8460

Roma
Piazza Marconi, 15
00144 - Roma
roma@frareg.com
Tel +39.06.9291.7651
Fax +39.06.4522.7124

Bologna
Via Ferrarese, 3
40128 - Bologna
bologna@frareg.com
Tel +39.051.082.7375
Fax +39.051.376.4184

Ente di formazione
accreditato dalla regione
Lombardia per attività di
formazione superiore e di
formazione continua

<p>di illuminazione d'emergenza) la planimetria d'evacuazione indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenza estintori - Presenza idranti - Presenza porta d'emergenza - Percorso d'esodo - Punto di ritrovo - Presenza quadri elettrici - Eventuali interruttori per dare allarme - Eventuali interruttori per intercettazione utenze 	
<p>Indicare la portata massima degli scaffali e posizionare il cartello di "Vietato arrampicarsi". Eliminare attrezzature e oggetti posizionati in modo precario dagli scaffali e dagli armadi delle aule.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>PORTATA MASSIMA PER RIPIANO kg </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">È TASSATIVAMENTE VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI PER PRELEVARE E DEPOSITARE MATERIALI È OBBLIGATORIO USARE LE SCALE REGOLAMENTARI</p> </div> </div> <p>Ripristinare l'integrità degli scaffali presenti</p>	

Consulenza e formazione | Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi.



Milano
Viale Jenner, 38
20159 - Milano
info@frareg.com
Tel +39.02.6901.0030
Fax +39.02.6901.8460

Roma
Piazza Marconi, 15
00144 - Roma
roma@frareg.com
Tel +39.06.9291.7651
Fax +39.06.4522.7124

Bologna
Via Ferrarese, 3
40128 - Bologna
bologna@frareg.com
Tel +39.051.082.7375
Fax +39.051.376.4184

Ente di formazione
accreditato dalla regione
Lombardia per attività di
formazione superiore e di
formazione continua

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BAUER"

Segnalazione	Foto
<p>Linoleum: obbligatorio garantire l'assenza di amianto all'interno di tale tipologia di pavimentazione. Si ricorda che la pavimentazione deve essere piana e regolare in ogni suo punto al fine di ridurre al massimo il rischio caduta da inciampo.</p>	
<p>Verificare l'integrità dei presidi antincendio presenti presso la sede (interni ed esterni)</p>	
<p>Verificare il corretto funzionamento delle luci d'emergenza periodicamente, è opportuno integrarle qualora non fossero numericamente sufficienti</p>	
<p>Verificare se tutti i vetri e gli specchi presenti siano antisfondamento</p>	
<p>Verificare se tutti gli armadi e gli scaffali presenti siano fissati a parete. Necessario fissare tutti gli arredi a parete o a pavimento.</p>	
<p>Si ricorda di mantenere sempre tutti i presidi antincendio ben visibili e facilmente raggiungibili.</p>	
<p>Proteggere le prese installate nella parte inferiore della parete in tutto l'edificio.</p>	

Consulenza e formazione | Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi.



Milano
Viale Jenner, 38
20159 - Milano
info@frareg.com
Tel +39.02.6901.0030
Fax +39.02.6901.8460

Roma
Piazza Marconi, 15
00144 - Roma
roma@frareg.com
Tel +39.06.9291.7651
Fax +39.06.4522.7124

Bologna
Via Ferrarese, 3
40128 - Bologna
bologna@frareg.com
Tel +39.051.082.7375
Fax +39.051.376.4184

Ente di formazione
accreditato dalla regione
Lombardia per attività di
formazione superiore e di
formazione continua

<p>Si ricorda di mantenere in efficienza la cassetta di primo soccorso con verifiche periodiche del contenuto</p>	
<p>Verificare l'effettiva correttezza della segnaletica d'esodo</p>	
<p>Installare e/o Ripristinare le protezioni dei radiatori del riscaldamento utilizzando fascette idonee e integre</p>	
<p>Indicare la portata massima degli scaffali e posizionare il cartello di "Vietato arrampicarsi". Eliminare attrezzature e oggetti posizionati in modo precario dagli scaffali e dagli armadi delle aule.</p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">   </div> <div style="font-size: small;"> <p>È TASSATIVAMENTE VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI PER PRELEVARE E DEPOSITARE MATERIALI È OBBLIGATORIO USARE LE SCALE REGOLAMENTARI</p> </div> <div style="margin-left: 10px;">  </div> </div>

Consulenza e formazione | Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi.



Milano
Viale Jenner, 38
20159 - Milano
info@frareg.com
Tel +39.02.6901.0030
Fax +39.02.6901.8460

Roma
Piazza Marconi, 15
00144 - Roma
roma@frareg.com
Tel +39.06.9291.7651
Fax +39.06.4522.7124

Bologna
Via Ferrarese, 3
40128 - Bologna
bologna@frareg.com
Tel +39.051.082.7375
Fax +39.051.376.4184

Ente di formazione
accreditato dalla regione
Lombardia per attività di
formazione superiore e di
formazione continua



**ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"BALILLA PAGANELLI"**
**Rapporto di sopralluogo - D.Lgs 81/08 ad integrazione
del documento di valutazione dei rischi.**

**Data
Sopralluogo:
22/01/2019**

Ripristinare l'integrità dei pannelli del controsoffitto
per evitare cadute



Consulenza e formazione | Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi.



Milano
Viale Jenner, 38
20159 - Milano
info@frareg.com
Tel +39.02.6901.0030
Fax +39.02.6901.8460

Roma
Piazza Marconi, 15
00144 - Roma
roma@frareg.com
Tel +39.06.9291.7651
Fax +39.06.4522.7124

Bologna
Via Ferrarese, 3
40128 - Bologna
bologna@frareg.com
Tel +39.051.082.7375
Fax +39.051.376.4184

Ente di formazione
accreditato dalla regione
Lombardia per attività di
formazione superiore e di
formazione continua

SCUOLA MATERNA "COLLODI"

Segnalazione	Foto
<p>Linoleum: obbligatorio garantire l'assenza di amianto all'interno di tale tipologia di pavimentazione. Si ricorda che la pavimentazione deve essere piana e regolare in ogni suo punto al fine di ridurre al massimo il rischio caduta da inciampo.</p>	
<p>Verificare l'integrità delle luci d'emergenza presenti presso la sede. Nelle aule non sono presenti luci d'emergenza. Ripristinare l'integrità delle lampade presenti</p>	
<p>Si ricorda che tutti i quadri elettrici presenti devono essere adeguatamente segnalati mediante cartellonistica indicante il pericolo folgorazione e il divieto di utilizzare acqua in caso di incendio.</p>	
<p>Verificare se tutti i vetri e gli specchi presenti siano antisfondamento</p>	

Consulenza e formazione | Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi.



Milano
Viale Jenner, 38
20159 - Milano
info@frareg.com
Tel +39.02.6901.0030
Fax +39.02.6901.8460

Roma
Piazza Marconi, 15
00144 - Roma
roma@frareg.com
Tel +39.06.9291.7651
Fax +39.06.4522.7124

Bologna
Via Ferrarese, 3
40128 - Bologna
bologna@frareg.com
Tel +39.051.082.7375
Fax +39.051.376.4184

Ente di formazione
accreditato dalla regione
Lombardia per attività di
formazione superiore e di
formazione continua

<p>Si ricorda di mantenere in efficienza la cassetta di primo soccorso con verifiche periodiche del contenuto</p>	
<p>Ripristinare l'integrità dell'area verde pertinenziale al plesso (sono presenti buchi, parti in cemento); per la sicurezza dei bambini è opportuno realizzare una recinzione di contenimento con cancelletto pedonale;</p>	
<p>La presenza di una cupola in materiale plastico nell'area giochi dei bambini non consente un buon isolamento termico sia nei mesi invernali e sia nei mesi estivi; Verificare l'integrità strutturale della cupola per evitare rotture.</p>	
<p>La segnaletica d'emergenza deve essere integrata (all'interno delle aule non sono presenti le segnalazioni della presenza delle uscite d'emergenza)</p>	
<p>È necessario effettuare la disinfestazione dei locali per presenza di infestanti come formiche e vespe</p>	
<p>Per la segnalazione delle emergenze utilizzare una tromba bitonale così che il segnale possa essere udibile in tutte le aree del plesso</p>	